

# 技术规格书

编码：(GS/WZ-08)

2016年 12 月 日

序号	技术规格书内容		
1	物资名称： 减温减压器		
2	采购数量、单位：1套		
3	物资描述及技术要求： 按图制造		
4	技术参数和要求：		
4.1	主要技术参数和要求： <b>（关键条款）</b>		
	* (1)	供货商生产的减温减压器性能稳定，调节灵敏，安全可靠，可适应10-100%负荷调节。	
	* (2)	距减温减压器出口下游管道1米处同时距管壁1米处（保温管壁上）噪音不大于85dB（A）。	
	* (3)	供货商有完整的质量保证体系，并有ISO 质量认证证书。	
	* (4)	供货商采取有效措施确保产品质量。产品交货前，对设备进行必要的检查和试验，以确保设计和制造符合本技术规范书的要求。	
	* (5)	供货商保证本技术规范书对减温装置提出的性能要求，如不能达到要求，供货商有义务进行改造。	
4.2	一般技术参数和要求： <b>（一般条款）</b>		
	# (1)	在安装和设备质保期间发现零部件缺陷、损坏情况时，供货商首先提供更换的零部件，在证明为设计和制造原因时，供货商应免费更换。	
	# (2)	在前面所列的安装和运行条件下，所提供的产品能连续工作、正常运行，主要部件在正常情况下的使用寿命应不少于30 年（不包括易损件），易损件使用寿命应大于8400 小时。若在使用寿命内损坏，供货商将负责	
	# (3)	设备质保期为设备调试正常并投运后12 月。质保期内因制造原因产生的质量问题，供货商应负责免费解决。	
	# (4)	在设备质量保证期后，供货商有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持。当设备出现故障时，供货商仍须积极配合买方解决技术问题及保证及时提供检修零部件。	
专业主管部门		负责人	经办人